

2026 年 9 月 8 日
日本ホテル株式会社

メトロポリタン駐車場の耐火被膜の落下について

2026年9月8日（火）、8時00分頃、当社の「メトロポリタン駐車場」（東京都豊島区南池袋1-48-23外）2階において、天井の耐火被膜（防火用の膜、縦約85cm、横約25cm程度、重量約8.7kg）が落下する事象が発生しました。

今回の事象で被膜に接触、または、お怪我をされた方のご申告は、現在のところありません。

- | | |
|--------|---|
| 1 発生日時 | 2026年9月8日（火）8時頃 |
| 2 発生場所 | メトロポリタン駐車場 2階（車室2B-62）
（東京都豊島区南池袋1-48-23外） |
| 3 原因 | 調査中 |
| 4 その他 | 2階2B-62車室の後方（駐車場外側方向）の被膜が剥離した。 |

以上