

日本ホテル株式会社

メトロポリタン駐車場の耐火被膜の落下について

2026年9月22日（火）、10時10分頃、当社の「メトロポリタン駐車場」（東京都豊島区南池袋1-48-23外）の5階において、天井の耐火被膜（防火用の膜、縦約22cm、横約94cm程度、重量約3.6kg）が落下する事象が発生しました。

今回の事象で被膜に接触、または、お怪我をされた方のご申告は、現在のところありません。

- | | |
|--------|---|
| 1 発生日時 | 2026年9月22日（火）10時10分頃 |
| 2 発生場所 | メトロポリタン駐車場 5階
(東京都豊島区南池袋1-48-23外) |
| 3 原因 | 調査中
(台風25号による降雨により大量の水分が浸水し、耐火被膜が剥離して落下した模様) |
| 4 その他 | 5階南側の非常階段に向かって左側天井部より剥離した。 |

以上