

2026 年 9 月 29 日
日本ホテル株式会社

メトロポリタン駐車場の耐火被膜の落下について

2026年9月29日（火）、9時20分頃、当社の「メトロポリタン駐車場」（東京都豊島区南池袋1-48-23外）の6階において、天井の耐火被膜（防火用の膜、縦約22cm、横約52cm程度、重量約2kg）が落下する事象が発生しました。

今回の事象で被膜に接触、または、お怪我をされた方のご申告は、現在のところありません。

- | | |
|--------|--|
| 1 発生日時 | 2026年9月29日（火）9時20分頃 |
| 2 発生場所 | メトロポリタン駐車場 6階
（東京都豊島区南池袋1-48-23外） |
| 3 原因 | 調査中
（降雨により大量の水分が浸水し耐火被膜が剥離して落下した模様） |
| 4 その他 | 6階南側の非常階段に向かって左側天井部より剥離した。 |

以上